水　質　検　査　結　果　一　覧　表　　西　部　配　水　系

検査実施年月日			令和5年6月13日	令和5年6月13日	令和5年6月13日	令和5年6月13日
			2023年6月13日	2023年6月13日	2023年6月13日	2023年6月13日
水源名称			第４水源	第２水源	第３水源	第６水源
種別			原水	原水	原水	原水
気温			26.0℃	26.0℃	26.0℃	26.0℃
水温			19.0℃	19.0℃	19.0℃	19.0℃
番号	検査項目	基準値	検査結果			
1	一般細菌		0 CFU/mL	1 CFU/mL	11 CFU/mL	1 CFU/mL
2	大腸菌		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物		0.00015 mg/L未満	0.00015 mg/L未満	0.00015 mg/L未満	0.00015 mg/L未満
4	水銀及びその化合物		0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
5	セレン及びその化合物		0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
6	鉛及びその化合物		0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物		0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
8	六価クロム化合物		0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
9	亜硝酸態窒素		0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L
12	フッ素及びその化合物		0.05 mg/L	0.05 mg/L未満	0.06 mg/L	0.05 mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物		0.05 mg/L	0.04 mg/L	0.06 mg/L	0.09 mg/L
14	四塩化炭素		0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
15	1,4-ジオキサン		0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満
17	ジクロロメタン		0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
18	テトラクロロエチレン		0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
19	トリクロロエチレン		0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
20	ベンゼン		0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
~~21~~	~~塩素酸~~					
~~22~~	~~クロロ酢酸~~					
~~23~~	~~クロロホルム~~					
~~24~~	~~ジクロロ酢酸~~					
~~25~~	~~ジブロモクロロメタン~~					
~~26~~	~~臭素酸~~					
~~27~~	~~総トリハロメタン~~					
~~28~~	~~トリクロロ酢酸~~					
~~29~~	~~ブロモジクロロメタン~~					
~~30~~	~~ブロモホルム~~					
~~31~~	~~ホルムアルデヒド~~					
32	亜鉛及びその化合物		0.014 mg/L	0.013 mg/L	0.002 mg/L未満	0.019 mg/L
33	アルミニウム及びその化合物		0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.013 mg/L	0.005 mg/L未満
34	鉄及びその化合物		0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.03 mg/L	0.02 mg/L未満
35	銅及びその化合物		0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
36	ナトリウム及びその化合物		12.0 mg/L	9.7 mg/L	11.0 mg/L	14.0 mg/L
37	マンガン及びその化合物		0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
38	塩化物イオン		5.5 mg/L	5.0 mg/L	6.5 mg/L	12.0 mg/L
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)		42 mg/L	47 mg/L	40 mg/L	46 mg/L
40	蒸発残留物		100 mg/L	100 mg/L	100 mg/L	120 mg/L
41	陰イオン界面活性剤		0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満
42	ジェオスミン		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
43	2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
44	非イオン界面活性剤		0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
45	フェノール類		0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）		0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満
47	pH値		7.0	6.9	7.1	7.0
~~48~~	~~味~~					
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度		0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度	0.5 度未満
51	濁度		0.1 度未満	0.1 度未満	0.2 度	0.1 度未満

水　質　検　査　結　果　一　覧　表　　西　部　配　水　系

検査実施年月日			令和5年6月13日	令和5年6月13日	令和5年6月13日	令和5年6月13日
			2023年6月13日	2023年6月13日	2023年6月13日	2023年6月13日
水源名称			第４水源	第２水源	第３水源	第６水源
種別			原水	原水	原水	原水
気温			26.0℃	26.0℃	26.0℃	26.0℃
水温			19.0℃	19.0℃	19.0℃	19.0℃
番号	検査項目	基準値	検査結果			
1	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0 CFU/100mL	0 CFU/100mL	0 CFU/100mL	0 CFU/100mL