水　質　検　査　結　果　一　覧　表　　西　部　配　水　系

検査実施年月日			令和7年6月10日 2025年6月10日	令和7年6月10日 2025年6月10日	令和7年6月10日 2025年6月10日	令和7年6月10日 2025年6月10日
水源名称			第４水源	第２水源	第３水源	第６水源
種別			原水	原水	原水	原水
気温			21.0℃	20.0℃	20.0℃	20.0℃
水温			19.0℃	20.0℃	20.0℃	20.0℃
番号	検査項目	基準値	検査結果			
1	一般細菌		2 CFU/mL	3 CFU/mL	15 CFU/mL	1 CFU/mL
2	大腸菌		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物		0.00015 mg/L未満	0.00015 mg/L未満	0.00015 mg/L未満	0.00015 mg/L未満
4	水銀及びその化合物		0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
5	セレン及びその化合物		0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
6	鉛及びその化合物		0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物		0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
8	六価クロム化合物		0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
9	亜硝酸態窒素		0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L
12	フッ素及びその化合物		0.06 mg/L	0.06 mg/L	0.06 mg/L	0.06 mg/L
13	ホウ素及びその化合物		0.05 mg/L	0.04 mg/L	0.06 mg/L	0.08 mg/L
14	四塩化炭素		0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
15	1,4-ジオキサン		0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満	0.003 mg/L未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満	0.0004 mg/L未満
17	ジクロロメタン		0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
18	テトラクロロエチレン		0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
19	トリクロロエチレン		0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
20	ベンゼン		0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
~~21~~	~~塩素酸~~					
~~22~~	~~クロロ酢酸~~					
~~23~~	~~クロロホルム~~					
~~24~~	~~ジクロロ酢酸~~					
~~25~~	~~ジブロモクロロメタン~~					
~~26~~	~~臭素酸~~					
~~27~~	~~総トリハロメタン~~					
~~28~~	~~トリクロロ酢酸~~					
~~29~~	~~ブロモジクロロメタン~~					
~~30~~	~~ブロモホルム~~					
~~31~~	~~ホルムアルデヒド~~					
32	亜鉛及びその化合物		0.024 mg/L	0.015 mg/L	0.002 mg/L未満	0.017 mg/L
33	アルミニウム及びその化合物		0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.009 mg/L	0.005 mg/L未満
34	鉄及びその化合物		0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.05 mg/L	0.02 mg/L未満
35	銅及びその化合物		0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
36	ナトリウム及びその化合物		11 mg/L	9.5 mg/L	10 mg/L	13 mg/L
37	マンガン及びその化合物		0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.002 mg/L	0.001 mg/L未満
38	塩化物イオン		4.9 mg/L	4.9 mg/L	5.5 mg/L	9.1 mg/L
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)		42 mg/L	46 mg/L	41 mg/L	39 mg/L
40	蒸発残留物		99 mg/L	85 mg/L	94 mg/L	99 mg/L
41	陰イオン界面活性剤		0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満
42	ジェオスミン		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
43	2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満
44	非イオン界面活性剤		0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
45	フェノール類		0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）		0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満	0.2 mg/L未満
47	pH値		6.9	6.7	6.9	7.0
~~48~~	~~味~~					
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度		0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁度		0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度	0.1 度未満

水　質　検　査　結　果　一　覧　表　　西　部　配　水　系

検査実施年月日			令和7年6月10日 2025年6月10日	令和7年6月10日 2025年6月10日	令和7年6月10日 2025年6月10日	令和7年6月10日 2025年6月10日
水源名称			第４水源	第２水源	第３水源	第６水源
種別			原水	原水	原水	原水
気温			21.0℃	20.0℃	20.0℃	20.0℃
水温			19.0℃	20.0℃	20.0℃	20.0℃
番号	検査項目	基準値	検査結果			
1	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0 CFU/100mL	0 CFU/100mL	0 CFU/100mL	0 CFU/100mL

水　質　検　査　結　果　一　覧　表　　三倉簡易水道　大久保簡易水道　大河内簡易水道

検査実施年月日				令和7年7月8日
				2025年7月8日
水源名称				大河内水源
種別				原水
気温				26.0℃
水温				23.0℃
番号	検査項目	基準値	検査結果	
1	一般細菌			8 CFU/mL
2	大腸菌			検出しない
3	カドミウム及びその化合物			0.00015 mg/L未満
4	水銀及びその化合物			0.00005 mg/L未満
5	セレン及びその化合物			0.0006 mg/L
6	鉛及びその化合物			0.0013 mg/L
7	ヒ素及びその化合物			0.0005 mg/L未満
8	六価クロム化合物			0.002 mg/L未満
9	亜硝酸態窒素			0.004 mg/L未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001 mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.1 mg/L未満
12	フッ素及びその化合物			0.05 mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物			0.01 mg/L
14	四塩化炭素			0.0002 mg/L未満
15	1,4-ジオキサン			0.003 mg/L未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.0004 mg/L未満
17	ジクロロメタン			0.0002 mg/L未満
18	テトラクロロエチレン			0.0002 mg/L未満
19	トリクロロエチレン			0.0002 mg/L未満
20	ベンゼン			0.0002 mg/L未満
~~21~~	~~塩素酸~~			
~~22~~	~~クロロ酢酸~~			
~~23~~	~~クロロホルム~~			
~~24~~	~~ジクロロ酢酸~~			
~~25~~	~~ジブロモクロロメタン~~			
~~26~~	~~臭素酸~~			
~~27~~	~~総トリハロメタン~~			
~~28~~	~~トリクロロ酢酸~~			
~~29~~	~~ブロモジクロロメタン~~			
~~30~~	~~ブロモホルム~~			
~~31~~	~~ホルムアルデヒド~~			
32	亜鉛及びその化合物			0.002 mg/L未満
33	アルミニウム及びその化合物			0.017 mg/L
34	鉄及びその化合物			0.02 mg/L
35	銅及びその化合物			0.017 mg/L
36	ナトリウム及びその化合物			5.4 mg/L
37	マンガン及びその化合物			0.002 mg/L
38	塩化物イオン			2.1 mg/L
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)			24 mg/L
40	蒸発残留物			65 mg/L
41	陰イオン界面活性剤			0.02 mg/L未満
42	ジェオスミン			0.000001 mg/L未満
43	2-メチルイソボルネオール			0.000001 mg/L未満
44	非イオン界面活性剤			0.002 mg/L未満
45	フェノール類			0.0005 mg/L未満
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）			0.2 mg/L未満
47	pH値			7.1
~~48~~	~~味~~			
49	臭気			異常なし
50	色度			0.5 度未満
51	濁度			0.4 度

水　質　検　査　結　果　一　覧　表　　三　倉　簡　易　水　道

検査実施年月日			令和7年5月13日			
			2025年5月13日			
水源名称			三倉水源			
種別			原水			
気温			18.0℃			
水温			14.0℃			
番号	検査項目	基準値	検査結果			
1	大腸菌	検出されないこと	検出しない			
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0 CFU/100mL			

水　質　検　査　結　果　一　覧　表　　大　久　保　簡　易　水　道

検査実施年月日			令和7年5月13日			
			2025年5月13日			
水源名称			大久保水源			
種別			原水			
気温			18.0℃			
水温			15.0℃			
番号	検査項目	基準値	検査結果			
1	大腸菌	検出されないこと	検出しない			
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0 CFU/100mL			

水　質　検　査　結　果　一　覧　表　　大　河　内　簡　易　水　道

検査実施年月日			令和7年7月8日			
			2025年7月8日			
水源名称			大河内水源			
種別			原水			
気温			26.0℃			
水温			23.0℃			
番号	検査項目	基準値	検査結果			
1	大腸菌	検出されないこと	検出しない			
2	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	0 CFU/100mL			